


| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



| | | | | | | |
|--|-----------------------|--|-------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------|
| Áramkört jelölő | 2N6 | | | 2N1 | 2N2 | 2N3 |
| Megnevezés | Nappali betáplálás E2 | | Feszültség jelzés | Világítás foglalkoztatók | Meglévő világítás óltőző, mosdó | Hangosítás |
| Beépített teljesítmény (kW) | 2/13 | | 0,1 | 1,1 | | |
| Megszakító / Kismegszakító | | | DX, 3*1p, 6A-B | DX, 1p, 10A-B | DX, 1p, 10A-B | DX, 1p, 10A-B |
| Kapcsoló / Mágneskapcsoló | | | I 25A, 3p | | | |
| Kábel, vezeték típusa, keresztmetszete (mm2) | | | NYM-J 5*4 | 3* H07V 1,5 | meglévő | 3* H07V 1,5 |
| Egyéb készülék | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------------------------|----------|----------------------|--------------------------------|------------|----------|
| Tervező: | Tóbiás Attila | Tervező: | Tóbiás Attila | Megrendelő: | Munkaszám: | |
| | 2800 Tatabánya, Jókai M. u. 103. | | V-T-11-O384 | Komárom Város Önkormányzata | 56/2017 | |
| Dátum: | 2017.12. | | | 2900 Komárom, Szabadság tér 1. | Rajzsám: | Lapszám: |
| | | | | | EE3 | 2/4 |

